

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,  
ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru>  
e-mail: [vladses@mail.ru](mailto:vladses@mail.ru) ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия – Алания,  
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО 41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018 г.  
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в РСО – Алания в Моздокском районе»

Федорова А.С.

М.П.

от «19» сентября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № М/4714

от «19» сентября 2023 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода централизованного водоснабжения

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, 8(86736)94-7-55

(наименование и контактные данные заказчика)

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Бруслинец А.В.

(должность, ФИО отобравшего пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.2023 г. 10<sup>00</sup> ч.

Дата и время доставки пробы (образца): 18.09.2023 г. 11<sup>00</sup> ч.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, 8(86736)94-7-55

(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): кран в администрации, РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца):

14.23.4714.01.01

Изготовитель \_\_\_\_\_

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: 1 проба: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка с притертой крышкой

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» в термосумке с хладоэлементами

Условия хранения: \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения: в соответствии с договором от 23.01.2023 г. № 114.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись)

Федорова А.С.

(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола).

Общее количество страниц 2 ; стр. 1 .

Код пробы (образца): 14.23.4714.01.01

**Микробиологические испытания воды**  
**централизованных систем питьевого водоснабжения**

| №                                            | Определяемые показатели              | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения                                                                     | НД на методы испытаний                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                            | 2                                    | 3                       | 4                      | 5                                                                                     | 6                                     |
|                                              | Общее микробное число (ОМЧ )         | 0                       | не более 50            | КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                   | МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3             |
|                                              | Обобщённые колиформные бактерии      | не обнаружено           | отсутствие             | КОЕ/100см <sup>3</sup>                                                                | МУК 4.2.1018-01 п.8.2                 |
|                                              | Escherichia coli (E.coli)            | не обнаружено           | отсутствие             | КОЕ/100см <sup>3</sup>                                                                | ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3               |
|                                              | Споры сульфитредуцирующих клостридий | не обнаружено           | отсутствие             | КОЕ/20 см <sup>3</sup>                                                                | МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4 |
| Дата начала испытания «18» сентября 2023г    |                                      |                         |                        |                                                                                       |                                       |
| Дата окончания испытания «19» сентября 2023г |                                      |                         |                        |                                                                                       |                                       |
| Испытания проводили:                         |                                      |                         |                        |                                                                                       |                                       |
| Должность                                    |                                      | ФИО                     |                        | Подпись                                                                               |                                       |
| Лаборант-бактериолог                         |                                      | Н.В.Самохвалова         |                        |  |                                       |

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)



Место осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия - Алания,  
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



И.о. Главного врача филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
СО – Алабания в Моздокском районе»  
Федорова А.С.

Общее количество страниц: 1 страница из .1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия- Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,  
ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru>  
e-mail: [vladses@mail.ru](mailto:vladses@mail.ru) ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия – Алания,  
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018 г.  
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного врача филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в РСО – Алания в Моздокском районе»

Федорова А.С.

М.П.

от «19» сентября 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № М/4715

от «19» сентября 2023г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода централизованного водоснабжения

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, 8(86736)94-7-55

(наименование и контактные данные заказчика)

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Бруслинец А.В.

(должность, ФИО отобравшего пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.2023г. 10<sup>00</sup>ч.

Дата и время доставки пробы (образца): 18.09.2023г. 11<sup>00</sup>ч.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, 8(86736)94-7-55

(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): кран в домовладении, РСО--Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Победы, 10

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца):

14.23.4715.01.01

Изготовитель \_\_\_\_\_

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: 1 проба: 0,5л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка с притертой крышкой

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» в термосумке с хладоэлементами

Условия хранения: \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения: в соответствии с договором от 23.01.2023г. № 114.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись)

Федорова А.С.

(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола).

Общее количество страниц 2; стр. 1.

Код пробы (образца): 14.23.4715.01.01

**Микробиологические испытания воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения**

| №                                            | Определяемые показатели              | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения                                                                     | НД на методы испытаний                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                            | 2                                    | 3                       | 4                      | 5                                                                                     | 6                                     |
|                                              | Общее микробное число (ОМЧ)          | 0                       | не более 50            | КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                   | МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3             |
|                                              | Обобщённые колиформные бактерии      | не обнаружено           | отсутствие             | КОЕ/100см <sup>3</sup>                                                                | МУК 4.2.1018-01 п.8.2                 |
|                                              | Escherichia coli (E.coli)            | не обнаружено           | отсутствие             | КОЕ/100см <sup>3</sup>                                                                | ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3               |
|                                              | Споры сульфитредуцирующих клостридий | не обнаружено           | отсутствие             | КОЕ/20 см <sup>3</sup>                                                                | МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4 |
| Дата начала испытания «18» сентября 2023г    |                                      |                         |                        |                                                                                       |                                       |
| Дата окончания испытания «19» сентября 2023г |                                      |                         |                        |                                                                                       |                                       |
| Испытания проводили:                         |                                      |                         |                        |                                                                                       |                                       |
| Должность                                    |                                      | ФИО                     |                        | Подпись                                                                               |                                       |
| Лаборант-бактериолог                         |                                      | Н.В.Самохвалова         |                        |  |                                       |

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия- Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: [vladses@mail.ru](mailto:vladses@mail.ru)

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия - Алания,  
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.


УТВЕРЖДАЮ

И. о. Главного врача филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в РСО – Алания в Моздокском районе»

Федорова А.С.



Экспертное заключение № 1460 ОГ от «19» сентября 2023г.  
по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол  
испытаний № М/4715 от 19.09.2023г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договора от 23.01.2023г. № 114

Дата проведения экспертизы: 19.09.2023г.

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН  
1510008489, ОГРН 1101510000184, 8(86736)94-7-55

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Дата и время отбора пробы (образца): «18» сентября 2023г. 10:00ч.

Дата и время доставки пробы (образца): «18» сентября 2023г. 11:00ч.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались  
пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26

Объект, где проводился отбор пробы (образца): кран в домовладении, РСО-Алания, Моздокский район, п.  
Калининский, ул. Победы, 10

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/4715 от 19.09.2023г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-00110-  
15/00339245 от 27 сентября 2018 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.  
Бессрочно

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-  
эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных  
в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим  
показателям соответствует требованиям таб. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Санитарный врач

А.С. Федорова

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без  
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола).

Общее количество страниц: 1 страница из 1