

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 89 27 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «19» октября 2023г.

Протокол испытаний № М/5499
от «19» октября 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, тел. 8(86736)94-7-50.
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 18.10.2023г. 09³⁰
Дата и время доставки пробы (образца): 18.10.2023г. 10⁴⁰
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, тел. 8(86736)94-7-50.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Победы, 10.
(наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца): 14.23.5499.01.01

Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ - _____ Номер партии: _____ - _____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.

Условия хранения _____ - _____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №114 от 21.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____
(подпись)


Федорова А.С.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Общее количество страниц 2; страница 1

Код пробы (образца): 14.23.5499.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «18» октября 2023г					
Дата окончания испытания «19» октября 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО		Подпись		
Лаборант-бактериолог	И.А.Федина				

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №1890 ОГ от «19» октября 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/5499 от 19.10.2023г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №114 от 23.01.2023г.

Дата проведения экспертизы: 19.10.2023г.

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26,
ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «18» октября 2023г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): «18» октября 2023г. 10:40

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Победы, 10.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/5499 от 19.10.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ

Федорова А.С.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 88 27 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «19» октября 2023г.

Протокол испытаний № М/5500
от «19» октября 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26,
ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, тел. 8(86736)94-7-50.
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания
в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 18.10.2023г. 09³⁰
Дата и время доставки пробы (образца): 18.10.2023г. 10⁴⁰
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский,
(наименование и юридический адрес)
ул. Береговая, 26, ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, тел. 8(86736)94-7-50.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): АМС, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)
п. Калининский, ул. Береговая, 26.
Код пробы (образца): 14.23.5500.01.01

Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления: _____ - Номер партии: _____ -
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.
Условия хранения: _____ -
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №114 от 21.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

(подпись)

Федорова А.С.
(ФИО)

Код пробы (образца): 14.23.5500.01.01

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «18» октября 2023г					
Дата окончания испытания «19» октября 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО				
Лаборант-бактериолог	И.А.Федина				
	Подпись				

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №1891 ОГ от «19» октября 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/5500 от 19.10.2023г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №114 от 23.01.2023г.

Дата проведения экспертизы: 19.10.2023г.

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «18» октября 2023г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): «18» октября 2023г. 10:40

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): АМС, РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/5500 от 19.10.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ

Федорова А.С.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 827 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
от «19» октября 2023г.

Протокол испытаний № М/5501
от «19» октября 2023г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26,
ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания
в Моздокском районе» Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 18.10.2023г. 09³⁰

Дата и время доставки пробы (образца): 18.10.2023г. 10⁴⁰

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский,

(наименование и юридический адрес)

ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): водозабор, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)

п. Калининский, скважина.

Код пробы (образца):

Изготовитель: _____
15.23.5501.02.01 ; 14.23.5501.02.02.

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

Объем партии: 1-я проба - 0,5л. 2-я проба 1,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой,
пластиковая бутылка.

НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и
в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа».

Условия транспортировки: в термосумке с хладоэлементами.

Условия хранения _____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №114 от 21.01.2023г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

(подпись)

Федорова А.С.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе протокола)

Общее количество страниц 3; страница 1

Код образца (пробы)

15.23.5501.02.01


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив ПДК	Единицы измерения	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах (20°)	0	не более 2	балл	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1
2	Привкус	0	не более 2	балл	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164, п.5.8.2
3	Мутность (по коалину)	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164, п.6
4	Перманганатная окисляемость	1,4±0,3	не более 5,0	мг О/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 55684, п.9
5	Аммиак	менее 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 33045, п.5
6	Нитриты	менее 0,003	не более 3,0	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 33045, п.6
7	Нитраты	0,8±0,16	не более 45	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 33045, п.9
8	Жесткость общая	3,0±0,5	не более 7,0	°Ж	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31954, п.4
9	Общая минерализация (сухой остаток)	162,0±30,7	не более 1000	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
10	Сульфаты	35,0±3,8	не более 500	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31940, п.6
11	Фториды	0,39±0,02	не более 1,5	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 4386-89, п.1
12	Водородный показатель	7,6±0,2	в пределах 6-9	ед.рН	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97(издание 2018)
13	Железо (общее)	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 4011, п.2
14	Хлориды	менее 10,0	не более 350	мг/дм ³	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 4245, п.2

Дата начала испытания «18» 10.2023г.

Дата окончания испытания «19» 10.2023г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант	Куразова А.Р.	

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(О) - Алаппия».

Код пробы (образца): 14.23.5501.02.02

**Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения**

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания «18» октября 2023г					
Дата окончания испытания «19» октября 2023г					
Испытания проводили:					
Должность	ФИО				
Лаборант-бактериолог	И.А.Федина				
	Подпись				

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания» (запись на последнем листе протокола)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А.М.
(ФИО)

Экспертное заключение №1892 ОГ от «19» октября 2023г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/5501 от 19.10.2023г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №114 от 23.01.2023г.
Дата проведения экспертизы: 19.10.2023г.

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26,
ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «18» октября 2023г. 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): «18» октября 2023г. 10:40

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы):** МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский,
ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): водозабор, РСО-Алания, Моздокский район,
п. Калининский, скважина.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/5501 от 19.10.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-
15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.
Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных
в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным
микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям таб.3.1, 3.3, 3.5,
3.13, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ

Федорова А.С.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)