

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А.М.


«30» января 2024г

Протокол испытаний № М/ 362
от «30» января 2024г.

1. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
2. Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.
3. Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2024г. 09²⁵
4. Дата и время доставки пробы (образца): 29.01.2024г. 09⁵⁵
5. Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский,
(наименование и юридический адрес)
ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.
7. Объект, где проводился отбор пробы (образца): почта, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)
п. Калининский, ул. Береговая, 26.
8. Код пробы (образца): 14.24.362.01.01
9. Изготовитель: _____
(наименование, юридический адрес, адрес производства, дата изготовления)
10. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
11. Акт (направление) отбора, отбор (доставку) проб провел: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаев М.М.
(должность, ФИО отобравшего пробы)
12. Условия транспортировки: в термосумке
13. Дополнительные сведения: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся крышкой, 1 проба - 0,5л.
(поставщик, номер и объем партии, тара, упаковка, количество и др. сведения)
14. Основание: производственный контроль договор №102 от 22.01.2024г.
15. Дополнения, отклонения или исключения из метода: _____
16. Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: _____
17. Лицо ответственное за оформление данного протокола: *Черкасова Г.Г.*
(подпись) (ФИО)

Код пробы (образца): 14.24.362.01.01

Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения

№	Per №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	65	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
		Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
		Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания « <u>29</u> » <u>января</u> 2024г						
Дата окончания испытания « <u>30</u> » <u>января</u> 2024г						
Испытания проводили:						
Должность		ФИО		Подпись		
Лаборант-бактериолог		И.А.Федина				
ФИО заведующего лабораторией _____ Подпись _____						

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Моздокском районе»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-001110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А.М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №75 ОГ от «30» января 2024г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/362 от 30.01.2024г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №102 от 22.01.2024г.

Дата проведения экспертизы: 30.01.2024г.

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26,
ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «29» января 2024г. 09:25

Дата и время доставки пробы (образца): «29» января 2024г. 09:55

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский,
ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): почта, РСО-Алания, Моздокский район,
п. Калининский, ул. Береговая, 26.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 362 от 30.01.2024г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-001110-
15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных
в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным
микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».

Санитарный врач по ОГ

Федорова А.С.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (запись на последнем листе заключения)

Общее количество страниц 1 ; страница 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»)**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а» тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО 41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М. Хачатрян А.М.

«30» января 2024г

**Протокол испытаний № М/ 363
от «30» января 2024г.**


1. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
2. Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26,
ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, тел. 8(86736)94-7-50.
3. Дата и время отбора пробы (образца): 29.01.2024г. 09²⁵
4. Дата и время доставки пробы (образца): 29.01.2024г. 09⁵⁵
5. Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский,
(наименование и юридический адрес)
ул. Береговая, 26, ИНН 1510008489, ОГРН 1101510000184, тел. 8(86736)94-7-50.
7. Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район,
(наименование, фактический адрес)
п. Калининский, ул. Береговая, 17.
8. Код пробы (образца): 14.24.363.01.01
9. Изготовитель: _____
(наименование, юридический адрес, адрес производства, дата изготовления)
10. НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
11. Акт (направление) отбора, отбор (доставку) проб провел: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены
(должность, ФИО отобравшего пробы)
и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаев М.М.
12. Условия транспортировки: в термосумке
13. Дополнительные сведения: стеклянная стерильная бутылка герметически закрыта плотно закрывающейся
(поставщик, номер и объем партии, тара, упаковка, количество и др. сведения)
крышкой, 1 проба - 0,5л.
14. Основание: производственный контроль договор №102 от 22.01.2024г.
15. Дополнения, отклонения или исключения из метода: _____
16. Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: _____
17. Лицо ответственное за оформление данного протокола: *Черкасова Г.Г.*
(подпись) Черкасова Г.Г.
(ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без
разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»

Общее количество страниц 2; страница 1

Код пробы (образца): 14.24.363.01.01

Микробиологические испытания воды
централизованных систем питьевого водоснабжения

№	Пер №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	66	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1-8.3
		Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
		Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100см ³	ГОСТ 31955-1-2013 п.8.3
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.4.1-8.4.3,8.4.3.4
Дата начала испытания « <u>29</u> » января 2024г						
Дата окончания испытания « <u>30</u> » января 2024г						
Испытания проводили:						
Должность		ФИО			Подпись	
Лаборант-бактериолог		И.А.Федина				
ФИО заведующего лабораторией _____ Подпись _____						

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Моздокском районе»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00, <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес Места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Бессрочно.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе»
Хачатрян А.М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №76 ОГ от «30» января 2024г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на
протокол испытаний №М/363 от 30.01.2024г.**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №102 от 22.01.2024г.
Дата проведения экспертизы: 30.01.2024г.

Заказчик: МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26,
ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.

Дата и время отбора пробы (образца): «29» января 2024г. 09:25

Дата и время доставки пробы (образца): «29» января 2024г. 09:55

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 26, ИНН1510008489, ОГРН 1101510000184, тел.8(86736)94-7-50.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): домовладение, РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая, 17.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № М/ 363 от 30.01.2024г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Бессрочно.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям таб. 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ

Федорова А.С.